

NOMENCLATURA

	LÍMITE DEL SECTOR "SOA03-02"
	ARQUETA 70 X 70
CT	CENTRO DE TRANSFORMACION
CM	CUADRO DE MANDO Y PROTECCION ALUMBRADO.
	CANALIZACION Ø90 PVC
	LUMINARIA IRIDIUM SGS 253 INSTALADA SOBRE COLUMNA DE 10m.
	LUMINARIA IRIDIUM SGS 253 INSTALADA SOBRE COLUMNA DE 10m. O SOBRE BACULO CON VUELO DE 2m. SITO A 0.65 M DEL LA ARISTA EXTERIOR DEL BORDILLO.
	LUMINARIA MILEWIDE SRS419 LAMPARA CPO-TW60W COLUMNA CR-120, 4.5M.
	ARQUETA DE 40x40 PARA REPARTO
	ARQUETA DE CRUCE 50X50 PARA PASO LINEA

ANULA A: ORD.-16
DE: ABRIL-2010

EXPEDIENTE Nº 596/10

REDACTOR DEL PROYECTO:	TITULO DEL PROYECTO:	ESCALA:	REDACCION:	FECHA MODIFIC.:	TITULO DEL PLANO:	PLANO:
MARTIN NEGRAL FEO. ARQUITECTO	ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR "SOA03-02"	1 /1000	ABRIL DE 2010	JUNIO DE 2012	INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS.-ALUMBRADO PUBLICO	ORD.-16